



Übereinstimmungszertifikat

Reg.-Nr.: I2024Q41715

Hiermit wird gemäß § 22 der MBO Musterbauordnung nach
Landesrecht Baden-Württemberg bestätigt, dass

Bauprodukt **“Feuerverzinkte Bauteile aus Stahl und Stahlguss“**
des Herstellers **Wiegel Neuwied Feuerverzinken GmbH & Co. KG**
Rudolf-Diesel-Straße 9
56566 Neuwied
Deutschland

nach den Ergebnissen der werkseigenen
Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich
anerkannten Überwachungsstelle BWU-022

IFO Institut für Oberflächentechnik GmbH
Alexander-von-Humboldt-Str. 19
73529 Schwäbisch Gmünd

durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen
der in der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (MVV TB), Ausgabe Januar 2021,
Ifd. Nr. C 2.4.6.2 bekanntgemachten technischen
Regeln - **DAST-Richtlinie 022 (2016-06) –**
Feuerverzinken von tragenden Bauteilen entspricht.
Zusätzlich gilt Anlage C 2.4.13: Es ist nur die
Zinkbadanalyse 1 gemäß Tabelle 8 nach DAST-
Richtlinie 022 zulässig. Der Hersteller ist somit
berechtigt, das Bauprodukt mit dem
Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der
Übereinstimmungszeichen-Verordnung zu
kennzeichnen.

Datum der Überwachung **29.10.2024**

gültig bis **31.12.2025**

Schwäbisch Gmünd, 02.12.2024

Leitung der Zertifizierungsstelle
Dipl. Chem. U. Brunner-Bärle

